

水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 石井 友藏 様

令和5年6月13日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.34

種 別	原水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和5年6月13日	天 候	前 日	晴れ	当 日
施 設 名	雄武簡易水道 雄武地区				
採水地点	青葉第二浄水場 着水井				
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町役場 上下水道課水道係		
気 温	21.0 ℃	水 温	14.6 ℃	残留塩素	※ mg/l

No	項目名	結果値	参考(浄水水質基準)
1	一般細菌	170	100集落数/ml以下
2	大腸菌	検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.15 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	0.12 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	5.06 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	13.6 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.7 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	7.2	5.8以上8.6以下
10	味	異味あり	異常でない
11	臭気	土臭 微	異常でない
12	色度	9.6 度	5度以下
13	濁度	1.42 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	8.3 mg/l	
15	電気伝導率	59.0 μ S/cm	
16	硫酸イオン	1.59 mg/l	
17	(以下余白)		
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	
備 考	
検 査 期 日	令和5年6月13日 ~ 令和5年6月20日
検 査 担 当 者	小 竹 毅

令和5年6月21日

紋別市水道事業

紋別市長 宮 川 良



水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 石井 友藏 様

令和5年6月13日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.33

種 別	浄水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和5年6月13日	天 候	前 日	晴れ	当 日
施 設 名	雄武簡易水道 雄武地区				
採水地点	給食センター(末広一区)				
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町役場 上下水道課水道係		
気 温	21.0 ℃	水 温	13.0 ℃	残留塩素	0.35 mg/l

No	項目名	結果値	水質基準
1	一般細菌	0	100集落数/ml以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.14 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	10.73 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	13.0 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	7.4	5.8以上8.6以下
10	味	異常なし	異常でない
11	臭気	異常なし	異常でない
12	色度	<0.5 度	5度以下
13	濁度	<0.05 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	1.6 mg/l	
15	電気伝導率	69.3 μS/cm	
16	硫酸イオン	2.43 mg/l	
17	(以下余白)		
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	上記項目については、水道法水質基準に適合する。
備 考	
検 査 期 日	令和5年6月13日 ~ 令和5年6月20日
検 査 担 当 者	小 竹 毅

令和5年6月21日

紋別市水道事業

紋別市長 宮 川 良



水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 石井 友藏 様

令和5年6月13日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.36

種 別	原水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和5年6月13日	天 候	前 日	晴れ	当 日
施 設 名	雄武簡易水道 沢木地区				
採水地点	沢木浄水場 着水井				
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町役場 上下水道課水道係		
気 温	21.0 ℃	水 温	11.6 ℃	残留塩素	※ mg/l

No	項目名	結果値	参考(浄水水質基準)
1	一般細菌	35	100集落数/ml以下
2	大腸菌	検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.22 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	0.01 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	3.73 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	13.1 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	7.2	5.8以上8.6以下
10	味	異常なし	異常でない
11	臭気	異常なし	異常でない
12	色度	3.8 度	5度以下
13	濁度	0.28 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	4.8 mg/l	
15	電気伝導率	52.3 μ S/cm	
16	硫酸イオン	1.66 mg/l	
17	(以下余白)		
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	
備 考	
検 査 期 日	令和5年6月13日 ~ 令和5年6月20日
検 査 担 当 者	小 竹 毅

令和5年6月21日

紋別市水道事業

紋別市長 宮 川 良



水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 石井 友藏 様

令和5年6月13日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.35

種 別	浄水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和5年6月13日	天 候	前 日	晴れ	当 日
施 設 名	雄武簡易水道 沢木地区				
採水地点	ホテル日の出岬				
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町役場 上下水道課水道係		
気 温	21.0 ℃	水 温	14.2 ℃	残留塩素	0.38 mg/l

No	項目名	結果値	水質基準
1	一般細菌	0	100集落数/ml以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.23 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	4.40 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	12.0 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	7.2	5.8以上8.6以下
10	味	異常なし	異常でない
11	臭気	異常なし	異常でない
12	色度	<0.5 度	5度以下
13	濁度	<0.05 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	2.7 mg/l	
15	電気伝導率	52.9 μS/cm	
16	硫酸イオン	1.76 mg/l	
17	(以下余白)		
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	上記項目については、水道法水質基準に適合する。
備 考	
検 査 期 日	令和5年6月13日 ~ 令和5年6月20日
検 査 担 当 者	小 竹 毅

令和5年6月21日

紋別市水道事業

紋別市長 宮 川 良



水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 石井 友藏 様

令和5年6月13日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.38

種 別	原水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和5年6月13日	天 候	前 日	晴れ	当 日
施 設 名	雄武簡易水道 幌内地区				
採水地点	幌内浄水場 着水井				
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町役場 上下水道課水道係		
気 温	21.0 ℃	水 温	7.3 ℃	残留塩素	※ mg/l

No	項目名	結果値	参考(浄水水質基準)
1	一般細菌	1	100集落数/ml以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.39 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	4.76 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	19.4 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	6.8	5.8以上8.6以下
10	味	異常なし	異常でない
11	臭気	異常なし	異常でない
12	色度	0.6 度	5度以下
13	濁度	<0.05 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	1.6 mg/l	
15	電気伝導率	64.1 μS/cm	
16	硫酸イオン	2.77 mg/l	
17	(以下余白)		
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	
備 考	
検 査 期 日	令和5年6月13日 ~ 令和5年6月20日
検 査 担 当 者	小 竹 毅

令和5年6月21日

紋別市水道事業

紋別市長 宮川 良



水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 石井 友藏 様

令和5年6月13日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.37

種 別	浄水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和5年6月13日	天 候	前 日	晴れ	当 日
施 設 名	雄武簡易水道 幌内地区				
採水地点	幌内歴史と生活の家				
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町役場 上下水道課水道係		
気 温	21.0 ℃	水 温	13.0 ℃	残留塩素	0.37 mg/l

No	項目名	結果値	水質基準
1	一般細菌	0	100集落数/ml以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.43 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	5.12 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	19.8 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	6.9	5.8以上8.6以下
10	味	異常なし	異常でない
11	臭気	異常なし	異常でない
12	色度	<0.5 度	5度以下
13	濁度	<0.05 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	1.6 mg/l	
15	電気伝導率	64.4 μS/cm	
16	硫酸イオン	2.83 mg/l	
17	(以下余白)		
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	上記項目については、水道法水質基準に適合する。
備 考	
検 査 期 日	令和5年6月13日 ~ 令和5年6月20日
検 査 担 当 者	小 竹 毅

令和5年6月21日

紋別市水道事業

紋別市長 宮 川 良



