

水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和6年3月12日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.34

種 別	原水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和6年3月12日	天 候	前 日	晴れ	当 日
施 設 名		雄武簡易水道 雄武地区			
採水地点		青葉第二浄水場 着水井			
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町役場 上下水道課水道係		
気 温	1.0 ℃	水 温	0.8 ℃	残留塩素	※ mg/l

No	項目名	結果値	参考(浄水水質基準)
1	一般細菌	8	100集落数/ml以下
2	大腸菌	検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.19 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	0.03 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	5.43 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	12.0 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	7.1	5.8以上8.6以下
10	味	異味あり	異常でない
11	臭気	沼沢臭 弱	異常でない
12	色度	4.0 度	5度以下
13	濁度	0.38 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	2.2 mg/l	
15	電気伝導率	57.2 μS/cm	
16	硫酸イオン	1.80 mg/l	
17	(以下余白)		
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	
備 考	
検 査 期 日	令和6年3月12日 ~ 令和6年3月19日
検 査 担 当 者	小 竹 毅

令和6年3月19日

紋別市水道事業

紋別市長 宮川 良一



水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和6年3月12日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.33

種 別	浄水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和6年3月12日	天 候	前 日	晴れ	当 日
施設名		雄武簡易水道 雄武地区			
採水地点		給食センター(末広一区)			
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町役場 上下水道課水道係		
気 温	1.0 ℃	水 温	6.0 ℃	残留塩素	0.46 mg/l

No	項目名	結果値	水質基準
1	一般細菌	0	100集落数/ml以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.22 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	8.23 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	12.1 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	7.3	5.8以上8.6以下
10	味	異常なし	異常でない
11	臭気	異常なし	異常でない
12	色度	<0.5 度	5度以下
13	濁度	<0.05 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	1.9 mg/l	
15	電気伝導率	64.2 μ S/cm	
16	硫酸イオン	2.19 mg/l	
17	(以下余白)		
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	上記項目については、水道法水質基準に適合する。
備 考	
検査期日	令和6年3月12日 ~ 令和6年3月19日
検査担当者	小竹 毅

令和6年3月19日

紋別市水道事業

紋別市長 宮川 良



水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和6年3月12日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.36

種別	原水	区分	簡易水道		
採水年月日	令和6年3月12日	天候	前日	晴れ	当日
施設名	雄武簡易水道 沢木地区				
採水地点	沢木浄水場 着水井				
採水者	下斗米 勇	所属	雄武町役場 上下水道課水道係		
気温	1.0 ℃	水温	0.9 ℃	残留塩素	※ mg/l

No	項目名	結果値	参考(浄水水質基準)
1	一般細菌	4	100集落数/ml以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.33 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	4.47 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	13.5 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	7.1	5.8以上8.6以下
10	味	異味あり	異常でない
11	臭気	青草臭 微	異常でない
12	色度	2.7 度	5度以下
13	濁度	0.40 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	3.5 mg/l	
15	電気伝導率	55.6 μS/cm	
16	硫酸イオン	1.88 mg/l	
17	(以下余白)		
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判定	
備考	
検査期日	令和6年3月12日 ~ 令和6年3月19日
検査担当者	小竹 毅

令和6年3月19日

紋別市水道事業

紋別市長 宮川 良一 ㊞

水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和6年3月12日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.35

種 別	浄水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和6年3月12日	天 候	前 日	晴れ	当 日
施 設 名	雄武簡易水道 沢木地区				
採水地点	ホテル日の出岬				
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町役場 上下水道課水道係		
気 温	1.0 ℃	水 温	8.0 ℃	残留塩素	0.48 mg/l

No	項目名	結果値	水質基準
1	一般細菌	0	100集落数/ml以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.39 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	5.26 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	13.3 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	7.2	5.8以上8.6以下
10	味	異常なし	異常でない
11	臭気	異常なし	異常でない
12	色度	0.5 度	5度以下
13	濁度	0.06 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	2.2 mg/l	
15	電気伝導率	58.2 μS/cm	
16	硫酸イオン	1.98 mg/l	
17	(以下余白)		
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	上記項目については、水道法水質基準に適合する。
備 考	
検査期日	令和6年3月12日 ~ 令和6年3月19日
検査担当者	小竹 毅

令和6年3月19日

紋別市水道事業

紋別市長 宮川 良 一 印



水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和6年3月12日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.38

種 別	原水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和6年3月12日	天 候	前 日	晴れ	当日
施設名		雄武簡易水道 幌内地区			
採水地点		幌内浄水場 着水井			
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町役場 上下水道課水道係		
気 温	1.0 ℃	水 温	2.0 ℃	残留塩素	※ mg/l

No	項目名	結果値	参考(浄水水質基準)
1	一般細菌	4	100集落数/ml以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.31 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	0.02 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	6.51 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	18.5 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	7.3	5.8以上8.6以下
10	味	異常なし	異常でない
11	臭気	異常なし	異常でない
12	色度	4.1 度	5度以下
13	濁度	0.30 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	5.4 mg/l	
15	電気伝導率	70.1 μS/cm	
16	硫酸イオン	1.52 mg/l	
17	(以下余白)		
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	
備 考	
検査期日	令和6年3月12日 ~ 令和6年3月19日
検査担当者	小 竹 毅

令和6年3月19日

紋別市水道事業

紋別市長 宮 川 良



水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和6年3月12日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.37

種 別	浄水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和6年3月12日	天 候	前 日	晴れ	当 日
施設名	雄武簡易水道 幌内地区				
採水地点	幌内歴史と生活の家				
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町役場 上下水道課水道係		
気 温	1.0 ℃	水 温	3.5 ℃	残留塩素	0.26 mg/l

No	項目名	結果値	水質基準
1	一般細菌	0	100集落数/ml以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.26 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	6.85 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	17.9 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	7.3	5.8以上8.6以下
10	味	異常なし	異常でない
11	臭気	異常なし	異常でない
12	色度	1.4 度	5度以下
13	濁度	<0.05 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	3.8 mg/l	
15	電気伝導率	69.1 μ S/cm	
16	硫酸イオン	1.50 mg/l	
17	(以下余白)		
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	上記項目については、水道法水質基準に適合する。
備 考	
検査期日	令和6年3月12日 ~ 令和6年3月19日
検査担当者	小竹 毅

令和6年3月19日

紋別市水道事業

紋別市長 宮川 良



