

水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和7年9月8日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.34

種 別	原水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和7年9月8日	天 候	前 日	晴れ	当 日
施 設 名	雄武簡易水道 雄武地区				
採水地点	青葉第二浄水場 着水井				
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町 建設水道課水道係		
気 温	23.0 ℃	水 温	16.9 ℃	残 留 塩 素	※ mg/l

No	項 目 名	結 果 値	参 考 (浄水水質基準)
1	一般細菌	125	100集落数/ml以下
2	大腸菌	検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.22 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	4.91 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	15.3 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.9 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	7.4	5.8以上8.6以下
10	味	異味あり	異常でない
11	臭気	土臭 弱	異常でない
12	色度	9.9 度	5度以下
13	濁度	0.52 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	9.9 mg/l	
15	電気伝導率	66.5 μS/cm	
16	硫酸イオン	1.51 mg/l	
17			
18			
19	(以下余白)		
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	
備 考	
検 査 期 日	令和7年9月8日 ~ 令和7年9月16日
検 査 担 当 者	小 泉 智 宏

令和7年9月17日

紋別市水道事業
紋別市長 山 崎 彰 則



水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和7年9月8日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.33

種 別	浄水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和7年9月8日	天 候	前 日	晴れ	当 日
施 設 名	雄武簡易水道 雄武地区				
採水地点	給食センター(末広一区)				
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町 建設水道課水道係		
気 温	23.0 ℃	水 温	20.0 ℃	残 留 塩 素	0.41 mg/l

No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準
1	一般細菌	0	100集落数/ml以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	10.96 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	15.5 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	7.0	5.8以上8.6以下
10	味	異常なし	異常でない
11	臭気	異常なし	異常でない
12	色度	<0.5 度	5度以下
13	濁度	<0.05 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	4.2 mg/l	
15	電気伝導率	77.6 μS/cm	
16	硫酸イオン	2.57 mg/l	
17	(以下余白)		
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	上記項目については、水道法水質基準に適合する。
備 考	
検 査 期 日	令和7年9月8日 ～ 令和7年9月16日
検 査 担 当 者	小 泉 智 宏

令和7年9月17日

紋別市水道事業
紋別市長 山 崎 彰 則



水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和7年9月8日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.36

種 別	原水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和7年9月8日	天 候	前 日	晴れ	当 日
施 設 名	雄武簡易水道 沢木地区				
採水地点	沢木浄水場 着水井				
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町 建設水道課水道係		
気 温	23.0 ℃	水 温	15.7 ℃	残留塩素	※ mg/l

No	項 目 名	結 果 値	参 考 (浄水水質基準)
1	一般細菌	175	100集落数/ml以下
2	大腸菌	検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.45 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	0.03 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	4.53 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	16.1 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.3 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	7.4	5.8以上8.6以下
10	味	異常なし	異常でない
11	臭気	土臭 微	異常でない
12	色度	5.3 度	5度以下
13	濁度	0.78 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	9.3 mg/l	
15	電気伝導率	61.2 μS/cm	
16	硫酸イオン	2.19 mg/l	
17			
18			
19	(以下余白)		
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	
備 考	
検 査 期 日	令和7年9月8日 ~ 令和7年9月16日
検 査 担 当 者	小 泉 智 宏

令和7年9月17日

紋別市水道事業
紋別市長 山 崎 彰 則



水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和7年9月8日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.35

種 別	浄水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和7年9月8日	天 候	前 日	晴れ	当 日
施設名	雄武簡易水道 沢木地区				
採水地点	ホテル日の出岬				
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町 建設水道課水道係		
気 温	23.0℃	水 温	19.4 ℃	残 留 塩 素	0.24 mg/l

No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準
1	一般細菌	0	100集落数/ml以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.34 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	5.03 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	14.2 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	7.5	5.8以上8.6以下
10	味	異常なし	異常でない
11	臭気	異常なし	異常でない
12	色度	0.9 度	5度以下
13	濁度	<0.05 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	7.0 mg/l	
15	電気伝導率	61.0 μS/cm	
16	硫酸イオン	1.84 mg/l	
17	(以下余白)		
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	上記項目については、水道法水質基準に適合する。
備 考	
検 査 期 日	令和7年9月8日 ～ 令和7年9月16日
検 査 担 当 者	小 泉 智 宏

令和7年9月17日

紋別市水道事業
紋別市長 山 崎 彰 則



水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和7年9月8日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.38

種 別	原水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和7年9月8日	天 候	前 日	晴れ	当 日
施 設 名	雄武簡易水道 幌内地区				
採水地点	幌内浄水場 着水井				
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町 建設水道課水道係		
気 温	23.0 ℃	水 温	13.9 ℃	残 留 塩 素	※ mg/l

No	項 目 名	結 果 値	参 考 (浄水水質基準)
1	一般細菌	0	100集落数/ml以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.54 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	4.05 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	20.9 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	6.8	5.8以上8.6以下
10	味	異常なし	異常でない
11	臭気	土臭 微	異常でない
12	色度	0.6 度	5度以下
13	濁度	<0.05 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	2.6 mg/l	
15	電気伝導率	75.7 μS/cm	
16	硫酸イオン	2.85 mg/l	
17			
18			
19	(以下余白)		
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	
備 考	
検 査 期 日	令和7年9月8日 ~ 令和7年9月16日
検 査 担 当 者	小 泉 智 宏

令和7年9月17日

紋別市水道事業
紋別市長 山 崎 彰 則



水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和7年9月8日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.37

種 別	浄水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和7年9月8日	天 候	前 日	晴れ	当 日
施設名	雄武簡易水道 幌内地区				
採水地点	幌内歴史と生活の家				
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町 建設水道課水道係		
気 温	23.0 ℃	水 温	19.2 ℃	残 留 塩 素	0.24 mg/l

No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準
1	一般細菌	0	100集落数/ml以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.69 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	5.17 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	24.6 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.2 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	6.9	5.8以上8.6以下
10	味	異常なし	異常でない
11	臭気	異常なし	異常でない
12	色度	<0.5 度	5度以下
13	濁度	<0.05 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	5.8 mg/l	
15	電気伝導率	78.1 μS/cm	
16	硫酸イオン	3.27 mg/l	
17	(以下余白)		
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	上記項目については、水道法水質基準に適合する。
備 考	
検 査 期 日	令和7年9月8日 ～ 令和7年9月16日
検 査 担 当 者	小 泉 智 宏

令和7年9月17日

紋別市水道事業
紋別市長 山 崎 彰 則



2. 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

第 25-06933 号

2025年 09月 09日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

第 25-06932 号

依 頼 者 紋別郡雄武町字雄武700番地
雄武町長 高 橋 健 仁 様

2025年 09月 09日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

[illegible]

2. 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

第 25-06935 号

2025年 09月 09日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。