

水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和7年3月11日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.34

種 別	原水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和7年3月11日	天 候	前 日	晴れ	当 日
施設名	雄武簡易水道 雄武地区				
採水地点	青葉第二浄水場 着水井				
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町 建設水道課水道係		
気 温	6.0 ℃	水 温	0.7 ℃	残 留 塩 素	※ mg/l

No	項 目 名	結 果 値	参 考 (浄水水質基準)
1	一般細菌	11	100集落数/ml以下
2	大腸菌	検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.15 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	0.05 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	4.77 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	11.8 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	7.2	5.8以上8.6以下
10	味	異味あり	異常でない
11	臭気	青草臭 微	異常でない
12	色度	4.7 度	5度以下
13	濁度	0.31 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	6.1 mg/l	
15	電気伝導率	58.0 μS/cm	
16	硫酸イオン	1.92 mg/l	
17			
18			
19	(以下余白)		
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	
備 考	
検 査 期 日	令和7年3月11日 ~ 令和7年3月18日
検 査 担 当 者	小 泉 智 宏

令和7年3月19日

紋別市水道事業
紋別市長 宮 川 良 一



水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和7年3月11日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.33

種 別	浄水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和7年3月11日	天 候	前 日	晴れ	当 日
施 設 名	雄武簡易水道 雄武地区				
採水地点	給食センター(末広一区)				
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町 建設水道課水道係		
気 温	6.0 ℃	水 温	5.6 ℃	残 留 塩 素	0.46 mg/l

No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準
1	一般細菌	0	100集落数/ml以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.19 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	7.49 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	12.6 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	7.1	5.8以上8.6以下
10	味	異常なし	異常でない
11	臭気	異常なし	異常でない
12	色度	0.7 度	5度以下
13	濁度	<0.05 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	2.9 mg/l	
15	電気伝導率	64.0 μS/cm	
16	硫酸イオン	2.44 mg/l	
17	(以下余白)		
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	上記項目については、水道法水質基準に適合する。
備 考	
検 査 期 日	令和7年3月11日 ～ 令和7年3月18日
検 査 担 当 者	小 泉 智 宏

令和7年3月19日

紋別市水道事業
紋別市長 宮 川 良 一



水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和7年3月11日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.36

種 別	原水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和7年3月11日	天 候	前 日	晴れ	当 日
施設名	雄武簡易水道 沢木地区				
採水地点	沢木浄水場 着水井				
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町 建設水道課水道係		
気 温	6.0 ℃	水 温	0.9 ℃	残 留 塩 素	※ mg/l

No	項 目 名	結 果 値	参 考 (浄 水 水 質 基 準)
1	一般細菌	4	100集落数/ml以下
2	大腸菌	検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.53 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	4.85 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	13.7 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	7.4	5.8以上8.6以下
10	味	異常なし	異常でない
11	臭気	異常なし	異常でない
12	色度	2.5 度	5度以下
13	濁度	0.17 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	5.1 mg/l	
15	電気伝導率	55.0 μS/cm	
16	硫酸イオン	2.28 mg/l	
17			
18			
19	(以下余白)		
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	
備 考	
検 査 期 日	令和7年3月11日 ～ 令和7年3月18日
検 査 担 当 者	小 泉 智 宏

令和7年3月19日

紋別市水道事業
紋別市長 宮 川 良



水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和7年3月11日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.35

種 別	浄水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和7年3月11日	天 候	前 日	晴れ	当 日
施設名	雄武簡易水道 沢木地区				
採水地点	ホテル日の出岬				
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町 建設水道課水道係		
気 温	6.0℃	水 温	8.0℃	残 留 塩 素	0.41 mg/l

No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準
1	一般細菌	0	100集落数/ml以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.27 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	4.48 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	12.3 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	7.1	5.8以上8.6以下
10	味	異常なし	異常でない
11	臭気	異常なし	異常でない
12	色度	0.5 度	5度以下
13	濁度	<0.05 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	1.9 mg/l	
15	電気伝導率	56.9 μS/cm	
16	硫酸イオン	1.81 mg/l	
17	(以下余白)		
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	上記項目については、水道法水質基準に適合する。
備 考	
検 査 期 日	令和7年3月11日 ~ 令和7年3月18日
検 査 担 当 者	小 泉 智 宏

令和7年3月19日

紋別市水道事業
紋別市長 宮 川 良



水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和7年3月11日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.38

種 別	原水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和7年3月11日	天 候	前 日	晴れ	当 日
施 設 名	雄武簡易水道 幌内地区				
採水地点	幌内浄水場 着水井				
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町 建設水道課水道係		
気 温	6.5 ℃	水 温	1.5 ℃	残 留 塩 素	※ mg/l

No	項 目 名	結 果 値	参 考 (浄水水質基準)
1	一般細菌	6	100集落数/ml以下
2	大腸菌	検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.23 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	0.02 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	6.24 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	19.9 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	7.6	5.8以上8.6以下
10	味	異味あり	異常でない
11	臭気	芳香臭微	異常でない
12	色度	4.1 度	5度以下
13	濁度	0.22 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	3.5 mg/l	
15	電気伝導率	71.8 μS/cm	
16	硫酸イオン	1.71 mg/l	
17			
18			
19	(以下余白)		
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	
備 考	
検 査 期 日	令和7年3月11日 ~ 令和7年3月18日
検 査 担 当 者	小 泉 智 宏

令和7年3月19日

紋別市水道事業
紋別市長 宮 川 良



水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和7年3月11日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.37

種 別	浄水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和7年3月11日	天 候	前 日	晴れ	当 日
施 設 名	雄武簡易水道 幌内地区				
採水地点	幌内歴史と生活の家				
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町 建設水道課水道係		
気 温	6.0 ℃	水 温	3.5 ℃	残 留 塩 素	0.33 mg/l

No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準
1	一般細菌	0	100集落数/ml以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.15 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	6.19 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	19.1 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	7.6	5.8以上8.6以下
10	味	異常なし	異常でない
11	臭気	異常なし	異常でない
12	色度	1.4 度	5度以下
13	濁度	<0.05 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	1.9 mg/l	
15	電気伝導率	70.7 μS/cm	
16	硫酸イオン	1.57 mg/l	
17	(以下余白)		
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	上記項目については、水道法水質基準に適合する。
備 考	
検 査 期 日	令和7年3月11日 ~ 令和7年3月18日
検 査 担 当 者	小 泉 智 宏

令和7年3月19日

紋別市長 宮 川 良



