水質検査成績書

第　26-06736　号

依頼者　紋別郡雄武町字雄武700番地
雄武町長　髙　橋　健　仁　様

2026年　09月　08日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水					区　分	簡易水道		
採水年月日	2026年09月08日	時間	10時32分	天　候	前日	晴	当日	晴	
施　設　名	雄武町簡易水道（雄武地区）								
水源名称	音稲府川第三支流								
採水地点	青葉第二浄水場　着水井								
採　水　者	菊　川　武　蔵			所　属	建設水道課上下水道係				
気　温	21.0　℃		水　温	15.0　℃		残留塩素	※　mg/L		

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検　査　方　法	定量下限値
01	一般細菌	380　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	検　出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	塩化物イオン	5.8　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
04	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.8　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
05	ｐＨ値	7.1	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
06	臭気	微土臭	異常でないこと。	官能法	－
07	色度	15　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
08	濁度	5.9　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検　査　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
備　　考	
検　査　期　日	2026年　09月　08日　～　2026年　09月　14日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　14日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06735　号

依頼者　紋別郡雄武町字雄武700番地
雄武町長　髙　橋　健　仁　様

2026年　09月　08日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水					区　分	簡易水道		
採水年月日	2026年09月08日	時間	10時50分	天　候	前日	晴	当日	晴	
施　設　名	雄武町簡易水道（雄武地区）								
水源名称	音稲府川第三支流								
採水地点	末広町一区　給食センター								
採　水　者	菊　川　武　蔵			所　属	建設水道課上下水道係				
気　温	21.0　℃	水　温	19.0　℃	残留塩素	0.29　mg/L				

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検　査　方　法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	塩化物イオン	12.5　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
04	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
05	ｐＨ値	6.8	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
06	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
07	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
08	色度	<1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
09	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検　査　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
判　　定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検　査　期　日	2026年　09月　08日　～　2026年　09月　14日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　14日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センタ　の承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06738　号

依頼者　紋別郡雄武町字雄武700番地
雄武町長　髙　橋　健　仁　様

2026年　09月　08日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	原水				区分	簡易水道		
採水年月日	2026年09月08日	時間	9時20分	天候	前日	晴	当日	晴
施設名	雄武町簡易水道（沢木地区）							
水源名称	元沢木川							
採水地点	沢木浄水場　着水井							
採水者	菊　川　武　蔵			所属	建設水道課上下水道係			
気温	21.0　℃		水温	13.7　℃		残留塩素	※　mg/L	

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	380　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	検　出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	塩化物イオン	4.3　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
04	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.3　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
05	ｐH値	7.2	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
06	臭気	微土臭	異常でないこと。	官能法	－
07	色度	5　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
08	濁度	0.9　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
備考	
検査期日	2026年　09月　08日　～　2026年　09月　14日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　14日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06737　号

依頼者　紋別郡雄武町字雄武700番地
雄武町長　高　橋　健　仁　様

2026年　09月　08日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水				区分	簡易水道		
採水年月日	2026年09月08日	時間	9時08分	天候	前日	晴	当日	晴
施設名	雄武町簡易水道（沢木地区）							
水源名称	元沢木川							
採水地点	新沢木　ホテル日の出岬							
採水者	菊　川　武　蔵			所属	建設水道課上下水道係			
気温	21.0　℃	水温	17.8　℃		残留塩素	0.34　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	塩化物イオン	10.4　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
04	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
05	ｐＨ値	6.6	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
06	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
07	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
08	色度	<1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
09	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2026年　09月　08日　～　2026年　09月　14日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　14日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06740　号

依頼者　紋別郡雄武町字雄武700番地
雄武町長　髙　橋　健　仁　様

2026年　09月　08日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	原水			区分	簡易水道		
採水年月日	2026年09月08日	時間	10時10分	天候	前日	晴	当日	晴
施設名	雄武町簡易水道（幌内地区）						
水源名称	ポン下幌内川						
採水地点	幌内浄水場　着水井（地下水）						
採水者	菊　川　武　蔵	所属	建設水道課上下水道係				
気温	21.0　℃	水温	13.2　℃	残留塩素	※　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	2　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	塩化物イオン	4.8　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
04	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
05	ｐＨ値	6.5	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
06	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
07	色度	<1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
08	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
備考	
検査期日	2026年　09月　08日　～　2026年　09月　14日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　14日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06739　号

依頼者　紋別郡雄武町字雄武700番地
雄武町長　髙　橋　健　仁　様

2026年　09月　08日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水			区分	簡易水道		
採水年月日	2026年09月08日	時間	10時00分	天候	前日	晴	当日	晴
施設名	雄武町簡易水道（幌内地区）						
水源名称	ポン下幌内川						
採水地点	幌内　幌内歴史と生活の家						
採水者	菊　川　武　蔵		所属	建設水道課上下水道係			
気温	21.0　℃	水温	17.0　℃	残留塩素	0.26　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	塩化物イオン	5.0　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
04	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
05	ｐH値	6.6	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
06	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
07	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
08	色度	<1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
09	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2026年　09月　08日　～　2026年　09月　14日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　14日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06741　号

依頼者　紋別郡雄武町字雄武700番地
雄武町長　髙　橋　健　仁　様

2026年　09月　08日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水			区分	簡易水道		
採水年月日	2026年09月08日	時間	10時50分	天候	前日	晴	当日	晴
施設名	雄武町簡易水道（雄武地区）						
水源名称	音稲府川第三支流						
採水地点	末広町一区　給食センター						
採水者	菊　川　武　蔵	所属	建設水道課上下水道係				
気温	21.0　℃	水温	19.0　℃	残留塩素	0.29　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	ジェオスミン	<0.000001　mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
02	2-メチルイソボルネオール	<0.000001　mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2026年　09月　08日　～　2026年　09月　14日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　14日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06743　号

依頼者　紋別郡雄武町字雄武700番地
雄武町長　髙　橋　健　仁　様

2026年　09月　08日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水				区分	簡易水道		
採水年月日	2026年09月08日	時間	9時08分	天候	前日	晴	当日	晴
施設名	雄武町簡易水道（沢木地区）							
水源名称	元沢木川							
採水地点	新沢木　ホテル日の出岬							
採水者	菊　川　武　蔵			所属	建設水道課上下水道係			
気温	21.0　℃	水温	17.8　℃	残留塩素	0.34　mg/L			

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	ジェオスミン	<0.000001　mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
02	2-メチルイソボルネオール	<0.000001　mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2026年　09月　08日　～　2026年　09月　14日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　14日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06744　号

依頼者　紋別郡雄武町字雄武700番地
雄武町長　髙　橋　健　仁　様

2026年　09月　08日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水					区　分	簡易水道		
採水年月日	2026年09月08日	時間	10時00分	天　候	前日	晴	当日	晴	
施　設　名	雄武町簡易水道（幌内地区）								
水源名称	ポン下幌内川								
採水地点	幌内　幌内歴史と生活の家								
採　水　者	菊　川　武　蔵			所属	建設水道課上下水道係				
気　温	21.0　℃		水　温	17.0　℃		残留塩素	0.26　mg/L		

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検査方法	定量下限値
01	ジェオスミン	<0.000001　mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
02	2-メチルイソボルネオール	<0.000001　mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
		以下余白			

検　査　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
判　　定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検　査　期　日	2026年　09月　08日　～　2026年　09月　14日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　14日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06742　号

依頼者　紋別郡雄武町字雄武700番地
雄武町長　高　橋　健　仁　様

2026年　09月　08日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	原水			区分	簡易水道		
採水年月日	2026年09月08日	時間	10時32分	天候	前日	晴	当日	晴
施設名	雄武町簡易水道（雄武地区）						
水源名称	音稲府川第三支流						
採水地点	青葉第二浄水場　着水井						
採水者	菊　川　武　蔵	所属	建設水道課上下水道係				
気温	21.0　℃	水温	15.0　℃	残留塩素	※　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	カドミウム及びその化合物	<0.0003　mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.0003
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
備考	
検査期日	2026年　09月　08日　～　2026年　09月　14日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　14日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。