令和４年度　放流水

分析項目	単位	基準値	4月12日	5月11日	6月8日	7月7日	8月4日	9月8日	10月20日	11月10日	12月8日	1月12日	2月15日	3月8日
水素イオン濃度(pH)		5.8～8.6	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	7.3	7.1	7.3	7.2	7.5	7.3	7.5
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	60mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	2.8
化学的酸素要求量(COD)	(mg/L)	90mg/L以下	2.1	2.6	3.3	5.8	6.3	1.6	5.7	3.6	2.8	4.3	2.2	6.9
浮遊物質量(SS)	(mg/L)	60mg/L以下	6.0	7.0	13.0	25.0	2.0	12.0	2.0	10.0	10.0	8.0	8.0	10.0
全窒素	(mg/L)	120mg/L以下	2.2	2.3	2.3	2.8	7.8	1.7	5.0	3.4	3.7	5.9	3.5	6.6
カドミウム	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満

令和５年度　放流水

分析項目	単位	基準値	4月12日	5月18日	6月2日	7月19日	8月4日	9月15日	10月18日	11月8日	12月7日	1月11日	2月6日	
水素イオン濃度(pH)		5.8～8.6	7.3	7.5	7.1	7.8	7.7	7.5	7.4	7.4	7.6	7.5	7.7	
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	60mg/L以下	0.5未満	0.6	0.5未満	0.6	0.9	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
化学的酸素要求量(COD)	(mg/L)	90mg/L以下	2.3	2.1	1.8	12	2.8	5.8	3.6	7.3	8.5	5.0	6.6	
浮遊物質量(SS)	(mg/L)	60mg/L以下	6.0	7.0	10.0	9.0	9.0	11.0	8.0	8.0	5.0	7.0	5.0	
全窒素	(mg/L)	120mg/L以下	2.4	2.6	2.3	5.8	2.8	7.2	4.7	6.9	7.1	7.5	7.9	
カドミウム	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	

令和４年度　流入水

分析項目	単位	基準値	4月12日		6月8日		8月4日		10月20日		12月8日		2月15日	
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	0.5未満		0.9		0.5		0.8		0.5未満		0.5未満	

令和５年度　流入水

分析項目	単位	基準値	4月12日		6月2日		8月4日		10月18日		12月7日		2月6日	
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	0.5未満		0.5未満		0.8		0.5未満		3.1		1.0	

令和４年度　流出水

分析項目	単位	基準値	4月12日		6月8日		8月4日		10月20日		12月8日		2月15日	
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.6		0.5未満		0.5未満	

令和５年度　流出水

分析項目	単位	基準値	4月12日		6月2日		8月4日		10月18日		12月7日		2月6日	
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	0.5未満		0.5未満		0.6		0.5未満		0.5		0.5	

令和４年度　地下水(上流)

分析項目	単位	基準値	4月12日	5月11日	6月8日	7月7日	8月4日	9月8日	10月20日	11月10日	12月8日	1月12日	2月15日	3月8日
水素イオン濃度(pH)		－	7.2	7.4	7.3	7.3	7.1	7.3	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.5
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	1.3	0.5	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
化学的酸素要求量(COD)	(mg/L)	－	1.9	1.0	0.9	1.1	1.3	0.7	0.8	1.0	0.8	1.0	1.4	1.4
塩化物イオン	(mg/L)	－	6.6	6.1	6.4	6.2	6.1	6.0	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1	6.3

令和５年度　地下水(上流)

分析項目	単位	基準値	4月12日	5月18日	6月2日	7月19日	8月4日	9月15日	10月18日	11月8日	12月7日	1月11日	2月6日	
水素イオン濃度(pH)		－	7.3	7.5	7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.7	7.4	
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
化学的酸素要求量(COD)	(mg/L)	－	0.6	1.0	0.6	1.3	0.8	1.9	2.4	2.1	3.0	1.3	0.7	
塩化物イオン	(mg/L)	－	5.9	5.9	5.9	5.4	5.7	5.6	5.8	5.5	6.1	6.1	5.9	

令和４年度　地下水(下流)

分析項目	単位	基準値	4月12日	5月11日	6月8日	7月7日	8月4日	9月8日	10月20日	11月10日	12月8日	1月12日	2月15日	3月8日
水素イオン濃度(pH)		－	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.5	7.4
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5	0.5	0.5未満	0.5未満
化学的酸素要求量(COD)	(mg/L)	－	1.7	1.6	1.9	1.8	2.2	1.8	2.0	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0
塩化物イオン	(mg/L)	－	22.0	21.0	21.0	20.0	20.0	21.0	21.0	21.0	22.0	23.0	25.0	25.0
カドミウム	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満

令和５年度　地下水(下流)

分析項目	単位	基準値	4月12日	5月18日	6月2日	7月19日	8月4日	9月15日	10月18日	11月8日	12月7日	1月11日	2月6日	
水素イオン濃度(pH)		－	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.4	7.2	7.4	7.6	7.5	7.4	
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5	0.8	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
化学的酸素要求量(COD)	(mg/L)	－	2.1	1.9	1.9	1.6	1.7	2.0	2.2	2.1	2.0	2.2	2.2	
塩化物イオン	(mg/L)	－	24.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	24.0	24.0	24.0	22.0	23.0	
カドミウム	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	