

令和7年度 放流水

分析項目	単位	基準値	4月17日	5月14日	6月6日	7月17日	8月7日	9月10日	10月9日	11月11日	12月4日	1月7日	2月5日	3月4日
水素イオン濃度(pH)		5.8～8.6	7.4	7.5	7.6	7.6	7.8	7.6	7.6	7.5	7.7	7.8	7.7	7.7
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	60mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.6	0.5未満	0.5未満
化学的酸素要求量(COD)	(mg/L)	90mg/L以下	2.5	3.3	3.6	3.6	4.3	4.1	3.6	4.3	5.1	3.9	4.7	4.9
浮遊物質(SS)	(mg/L)	60mg/L以下	4.0	8.0	8.0	8.0	9.0	9.0	6.0	6.0	8.0	4.0	2.0	7.0
全窒素	(mg/L)	120mg/L以下	3.4	4.7	5.0	5.8	7.3	5.2	4.1	3.8	3.3	4.5	5.7	4.7
カドミウム	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満

令和8年度 放流水

分析項目	単位	基準値	4月9日	5月14日	6月11日	7月9日								
水素イオン濃度(pH)		5.8～8.6	7.7	8.0	7.2	8.0								
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	60mg/L以下	0.6	0.5	0.5未満	0.5								
化学的酸素要求量(COD)	(mg/L)	90mg/L以下	3.4	3.8	3.4	3.6								
浮遊物質(SS)	(mg/L)	60mg/L以下	3.0	2.0	6.0	2.0								
全窒素	(mg/L)	120mg/L以下	2.7	1.7	3.4	2.5								
カドミウム	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								

令和7年度 流入水

分析項目	単位	基準値	4月17日		6月6日		8月7日		10月9日		12月4日		2月5日	
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	-	0.9		0.5未満		1.1		0.6		0.7		0.5	

令和8年度 流入水

分析項目	単位	基準値	4月9日		6月11日									
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	-	1.8		1.0									

令和7年度 流出水

分析項目	単位	基準値	4月17日		6月6日		8月7日		10月9日		12月4日		2月5日	
0.5未満	(mg/L)	-	0.6		0.5未満		0.8		0.5未満		0.5		0.5未満	

令和8年度 流出水

分析項目	単位	基準値	4月17日		6月11日									
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	-	0.7		0.5未満									

令和7年度 地下水(上流)

分析項目	単位	基準値	4月17日	5月14日	6月6日	7月17日	8月7日	9月10日	10月9日	11月11日	12月4日	1月7日	2月5日	3月4日
水素イオン濃度(pH)		-	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.0	7.3	6.9	7.3	7.5	7.4	7.4
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	-	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
化学的酸素要求量(COD)	(mg/L)	-	1.3	1.4	1.0	1.1	0.8	1.8	0.7	2.2	1.6	1.2	0.9	1.4
塩化物イオン	(mg/L)	-	8.2	6.0	5.9	5.8	5.7	6.2	5.7	6.0	6.1	6.3	6.0	6.4

令和8年度 地下水(上流)

分析項目	単位	基準値	4月9日	5月14日	6月11日	7月9日								
水素イオン濃度(pH)		-	7.4	7.4	7.3	7.4								
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	-	0.7	0.7	0.7	0.5未満								
化学的酸素要求量(COD)	(mg/L)	-	1.0	1.0	1.1	1.1								
塩化物イオン	(mg/L)	-	6.5	6.2	5.9	5.7								

令和7年度 地下水(下流)

分析項目	単位	基準値	4月17日	5月14日	6月6日	7月17日	8月7日	9月10日	10月9日	11月11日	12月4日	1月7日	2月5日	3月4日
水素イオン濃度(pH)		-	7.3	7.3	7.4	7.6	7.5	7.3	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	-	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満
化学的酸素要求量(COD)	(mg/L)	-	2.7	3.0	2.7	2.9	3.0	3.0	2.9	2.9	3.0	2.5	2.8	2.7
塩化物イオン	(mg/L)	-	32.0	22.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	20.0	21.0
カドミウム	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満

令和8年度 地下水(下流)

分析項目	単位	基準値	4月9日	5月14日	6月11日	7月9日								
水素イオン濃度(pH)		-	7.4	7.5	7.3	7.4								
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	-	0.8	0.6	0.5未満	0.5								
化学的酸素要求量(COD)	(mg/L)	-	2.3	2.4	2.5	2.5								
塩化物イオン	(mg/L)	-	20.0	19.0	19.0	19.0								
カドミウム	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								