令和元年度　放流水

分析項目	単位	基準値	4月11日	5月15日	6月11日	7月11日	8月1日	9月10日	10月3日	11月7日	12月5日	1月16日	2月13日	3月10日
水素イオン濃度(pH)		5.8～8.6	7.4	7.3	7.3	7.0	7.1	7.3	7.4	7.2	7.4	7.5	7.5	7.2
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	60mg/L以下	0.5未満	0.5	0.8	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6
化学的酸素要求量(COD)	(mg/L)	90mg/L以下	5.8	2.1	1.5	2.2	2.2	2.8	2.5	2.3	1.9	2.0	2.2	2.2
浮遊物質量(SS)	(mg/L)	60mg/L以下	15.0	6.0	4.0	5.0	5.0	3.0	4.0	5.0	5.0	5.0	12.0	4.0
全窒素	(mg/L)	120mg/L以下	2.9	2.3	1.4	1.8	1.7	1.8	2.2	2.3	2.2	2.5	2.1	2.8
カドミウム	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満

令和２年度　放流水

分析項目	単位	基準値	4月8日	5月12日	6月15日	7月15日	8月4日	9月7日	10月12日	11月4日	12月3日	1月6日	2月9日	3月10日
水素イオン濃度(pH)		5.8～8.6	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.6	7.3	7.3	7.2	7.2
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	60mg/L以下	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5
化学的酸素要求量(COD)	(mg/L)	90mg/L以下	3.2	3.3	2.6	3.7	2.4	2.9	2.8	4.7	3.3	1.4	2.2	6.0
浮遊物質量(SS)	(mg/L)	60mg/L以下	11.0	7.0	30.0	11.0	11.0	11.0	11.0	8.0	12.0	8.0	10.0	9.0
全窒素	(mg/L)	120mg/L以下	3.1	2.9	2.0	3.2	2.1	3.0	2.8	3.5	3.3	2.6	2.9	4.5
カドミウム	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満

令和元年度　流入水

分析項目	単位	基準値	4月11日		6月11日		8月1日		10月3日		12月5日		2月13日	
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	0.5未満		0.5未満		0.5		0.5未満		0.5未満		0.5	

令和２年度　流入水

分析項目	単位	基準値	4月8日		6月15日		8月4日		10月12日		12月3日		2月9日	
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	0.5未満		0.5未満		0.8		0.5未満		0.5未満		0.5未満	

令和元年度　流出水

分析項目	単位	基準値	4月11日		6月11日		8月1日		10月3日		12月5日		2月13日	
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	0.5未満		0.5		0.5未満		0.5		0.5未満		0.5	

令和２年度　流出水

分析項目	単位	基準値	4月8日		6月15日		8月4日		10月12日		12月3日		2月9日	
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満	

令和元年度　地下水(上流)

分析項目	単位	基準値	4月11日	5月15日	6月11日	7月11日	8月1日	9月10日	10月3日	11月7日	12月5日	1月16日	2月13日	3月10日
水素イオン濃度(pH)		－	7.2	7.4	7.4	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.4	7.5
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5	0.5
化学的酸素要求量(COD)	(mg/L)	－	1.4	1.8	0.8	0.7	1.1	1.6	1.0	0.8	1.1	0.8	0.8	0.6
塩化物イオン	(mg/L)	－	6.0	5.6	5.9	5.9	6.0	5.7	5.6	5.8	5.7	5.8	5.9	6.0

令和２年度　地下水(上流)

分析項目	単位	基準値	4月8日	5月12日	6月15日	7月15日	8月4日	9月7日	10月12日	11月4日	12月3日	1月6日	2月9日	3月10日
水素イオン濃度(pH)		－	7.3	7.4	7.3	7.3	7.8	7.1	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	0.6	0.5未満	0.7	0.5未満	0.6	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満
化学的酸素要求量(COD)	(mg/L)	－	3.4	1.6	2.1	1.8	1.4	1.6	1.1	1.6	1.6	1.0	1.0	1.9
塩化物イオン	(mg/L)	－	6.0	6.0	7.0	6.0	6.0	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0	18.0	6.0

令和元年度　地下水(下流)

分析項目	単位	基準値	4月11日	5月15日	6月11日	7月11日	8月1日	9月10日	10月3日	11月7日	12月5日	1月16日	2月13日	3月10日
水素イオン濃度(pH)		－	7.4	7.4	7.6	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.6
化学的酸素要求量(COD)	(mg/L)	－	2.6	2.4	2.1	3.0	2.6	2.7	2.8	2.3	2.1	3.0	1.7	1.8
塩化物イオン	(mg/L)	－	20.0	20.0	19.0	19.0	19.0	20.0	21.0	21.0	21.0	21.0	20.0	20.0
カドミウム	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満

令和２年度　地下水(下流)

分析項目	単位	基準値	4月8日	5月12日	6月15日	7月15日	8月4日	9月7日	10月12日	11月4日	12月3日	1月6日	2月9日	3月10日
水素イオン濃度(pH)		－	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.5	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	0.9	0.6	0.5	0.5未満	0.5未満	1.2	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満
化学的酸素要求量(COD)	(mg/L)	－	2.5	3.1	2.5	2.2	2.2	2.3	2.4	3.0	2.5	1.8	2.1	2.1
塩化物イオン	(mg/L)	－	20.0	19.0	20.0	20.0	19.0	20.0	20.0	22.0	21.0	20.0	19.0	20.0
カドミウム	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満